

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/16г.-22/07/16г.

Абонент: Уют плюс
Адрес: С.Бадмаева 45
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 100.00 м3/ч G под min= 0.40 м3/ч
G обр max= 100.00 м3/ч G обр min= 0.40 м3/ч

Заводской номер 00204445 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06F0 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 23/06/16 | 59.30 | 53.96 | 5.34 | 3.85 | 3.76 | 3.73 | 3.67 | 0.09 | 7.20 | 5.00 | 0.019 | 24 | 0 | * |
| 24/06/16 | 26.59 | 22.64 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 5.00 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 25/06/16 | 25.14 | 22.31 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 5.00 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 26/06/16 | 24.28 | 22.06 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 5.00 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 27/06/16 | 23.71 | 21.89 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 5.00 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 28/06/16 | 23.22 | 21.79 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 5.00 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 29/06/16 | 22.83 | 21.66 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 5.00 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 30/06/16 | 22.51 | 21.51 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 5.00 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 01/07/16 | 22.27 | 21.37 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 5.00 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 02/07/16 | 22.08 | 21.28 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 5.00 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 03/07/16 | 21.93 | 21.14 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 7.20 | 5.00 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 04/07/16 | 21.84 | 21.11 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 7.20 | 5.00 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 05/07/16 | 20.60 | 15.61 | 14.99 | 42.02 | 41.07 | 41.93 | 41.34 | -0.27 | 7.20 | 5.00 | 0.617 | 24 | 0 | * |
| 06/07/16 | 20.08 | 15.01 | 14.07 | 81.29 | 79.52 | 81.19 | 80.02 | -0.50 | 7.20 | 5.00 | 1.121 | 24 | 0 | * |
| 07/07/16 | 19.52 | 13.33 | 14.88 | 87.34 | 85.42 | 87.43 | 86.14 | -0.72 | 7.20 | 5.00 | 1.141 | 24 | 0 | * |
| 08/07/16 | 19.73 | 15.85 | 14.88 | 73.71 | 72.05 | 73.51 | 72.46 | -0.41 | 7.20 | 5.00 | 1.075 | 24 | 0 | * |
| 09/07/16 | 19.77 | 15.89 | 14.88 | 72.11 | 70.50 | 71.63 | 70.62 | -0.12 | 7.20 | 5.00 | 1.050 | 24 | 0 | * |
| 10/07/16 | 19.32 | 15.09 | 14.23 | 77.47 | 75.76 | 77.28 | 76.16 | -0.40 | 7.20 | 5.00 | 1.084 | 24 | 0 | * |
| 11/07/16 | 19.38 | 15.07 | 14.31 | 54.48 | 53.27 | 54.38 | 53.57 | -0.30 | 7.20 | 5.00 | 0.763 | 16 | 8 | * |
| 12/07/16 | 19.53 | 15.72 | 13.81 | 78.27 | 76.58 | 78.17 | 77.03 | -0.45 | 7.20 | 5.00 | 1.061 | 24 | 0 | * |
| 13/07/16 | 19.39 | 15.48 | 13.91 | 81.67 | 79.84 | 81.45 | 80.24 | -0.40 | 7.20 | 5.00 | 1.113 | 24 | 0 | * |
| 14/07/16 | 19.40 | 15.69 | 14.21 | 75.84 | 74.15 | 75.65 | 74.54 | -0.39 | 7.20 | 5.00 | 1.056 | 24 | 0 | * |
| 15/07/16 | 19.62 | 15.59 | 14.03 | 71.74 | 70.14 | 71.41 | 70.33 | -0.19 | 7.20 | 5.00 | 0.987 | 24 | 0 | * |
| 16/07/16 | 19.74 | 15.67 | 14.07 | 66.50 | 64.98 | 66.16 | 65.15 | -0.17 | 7.20 | 5.00 | 0.917 | 24 | 0 | * |
| 17/07/16 | 19.26 | 15.67 | 13.56 | 75.27 | 73.62 | 75.09 | 73.96 | -0.34 | 7.20 | 5.00 | 1.001 | 24 | 0 | * |
| 18/07/16 | 19.51 | 15.67 | 13.94 | 71.12 | 69.54 | 70.81 | 69.76 | -0.22 | 7.20 | 5.00 | 0.972 | 24 | 0 | * |
| 19/07/16 | 19.85 | 15.63 | 14.54 | 71.23 | 69.63 | 70.95 | 69.89 | -0.26 | 7.20 | 5.00 | 1.015 | 24 | 0 | * |
| 20/07/16 | 19.62 | 15.69 | 13.93 | 71.97 | 70.37 | 71.90 | 70.83 | -0.46 | 7.20 | 5.00 | 0.984 | 24 | 0 | * |
| 21/07/16 | 19.37 | 15.55 | 13.82 | 73.33 | 71.70 | 73.18 | 72.10 | -0.40 | 7.20 | 5.00 | 0.994 | 24 | 0 | * |
| 22/07/16 | 19.66 | 15.63 | 14.32 | 69.80 | 68.27 | 69.63 | 68.59 | -0.32 | 7.20 | 5.00 | 0.980 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 1299.01 | 1270.17 | 1295.52 | 1276.44 | -6.27 | | | 17.950 | 712 | 8 | |
| Средние: | 52.77 | 43.51 | 9.26 | | | | | | 7.20 | 5.00 | | | | |

Период нормальной работы 712ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 8ч
Время работы прибора после сброса 24238ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Южный Эксплуатационный Район
ул. Родина, 43 А Тел: 205-60-89

ИЮЛ 2016
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:
Мухаметдинов Р.Н.