

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/16г.-22/10/16г.

Абонент: Уют Плюс Договор N: 12405
 Адрес: С. Баратаев 15 (жилое) Тип расходомера:
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:
 Договорные раскоды: G под max= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00197948 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xClDA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/09/16	56.60	47.13	9.47	546.58	538.44	545.19	539.45	-1.01	7.00	4.00	5.119	24	0	
24/09/16	68.83	49.77	19.06	278.86	272.92	275.47	272.21	0.71	7.00	4.00	5.218	24	0	
25/09/16	71.79	46.12	25.67	201.96	197.33	198.77	196.75	0.58	7.00	4.00	5.074	24	0	
26/09/16	71.52	46.46	25.06	190.08	185.74	187.69	185.78	-0.04	7.00	4.00	4.661	24	0	
27/09/16	70.47	47.47	23.00	202.20	197.72	199.89	197.77	-0.05	7.00	4.00	4.554	24	0	
28/09/16	70.95	46.59	24.36	200.97	196.46	198.61	196.58	-0.12	7.00	4.00	4.792	24	0	
29/09/16	69.79	47.26	22.53	205.32	200.85	203.09	200.94	-0.09	7.00	4.00	4.532	23	1	*
30/09/16	69.40	47.77	21.63	220.03	215.31	217.77	215.42	-0.11	7.00	4.00	4.665	24	0	
01/10/16	69.05	47.81	21.24	228.79	223.89	226.68	224.24	-0.35	7.00	4.00	4.764	24	0	
02/10/16	69.46	47.75	21.71	227.10	222.19	224.92	222.51	-0.32	7.00	4.00	4.831	24	0	
03/10/16	69.19	48.03	21.16	221.46	216.71	219.50	217.10	-0.39	7.00	4.00	4.593	24	0	
04/10/16	70.92	47.12	23.80	191.78	187.46	189.83	187.84	-0.38	7.00	4.00	4.466	24	0	
05/10/16	70.79	47.12	23.67	190.09	185.85	188.17	186.18	-0.33	7.00	4.00	4.403	24	0	
06/10/16	71.01	46.72	24.29	191.62	187.30	189.58	187.61	-0.31	7.00	4.00	4.557	24	0	
07/10/16	72.01	45.90	26.11	180.20	176.05	178.05	176.29	-0.24	7.00	4.00	4.604	24	0	
08/10/16	73.11	45.02	28.09	166.30	162.33	164.16	162.58	-0.25	7.00	4.00	4.565	24	0	
09/10/16	73.02	45.72	27.30	199.73	194.99	197.15	195.19	-0.20	7.00	4.00	5.331	24	0	
10/10/16	73.06	46.20	26.86	204.85	199.98	202.28	200.20	-0.22	7.00	4.00	5.381	24	0	
11/10/16	73.06	47.17	25.89	214.68	209.59	211.89	209.67	-0.08	7.00	4.00	5.435	24	0	
12/10/16	73.24	46.07	27.17	208.50	203.52	205.91	203.83	-0.31	7.00	4.00	5.538	24	0	
13/10/16	73.69	45.63	28.06	202.92	198.02	200.29	198.31	-0.29	7.00	4.00	5.562	24	0	
14/10/16	74.84	44.84	30.00	189.33	184.63	186.68	184.88	-0.25	7.00	4.00	5.546	24	0	
15/10/16	74.59	44.76	29.83	193.75	189.00	191.02	189.21	-0.21	7.00	4.00	5.645	24	0	
16/10/16	74.81	44.88	29.93	207.02	201.89	203.88	201.92	-0.03	7.00	4.00	6.048	24	0	
17/10/16	74.81	45.73	29.08	210.26	205.05	207.31	205.28	-0.23	7.00	4.00	5.973	24	0	
18/10/16	73.53	46.99	26.54	169.52	165.47	167.19	165.41	0.06	7.00	4.00	4.401	24	0	*
19/10/16	74.45	44.91	29.54	200.07	195.14	196.64	194.73	0.41	7.00	4.00	5.772	24	0	
20/10/16	74.66	45.14	29.52	194.19	189.39	191.24	189.40	-0.01	7.00	4.00	5.598	24	0	
21/10/16	74.65	45.24	29.41	198.34	193.45	195.56	193.66	-0.21	7.00	4.00	5.695	24	0	
22/10/16	75.19	45.17	30.02	206.33	201.16	203.40	201.45	-0.29	7.00	4.00	6.047	24	0	
Итого:				6442.83	6297.83	6367.81	6302.39	-4.56			153.370	719	1	
Средние:	71.75	46.42	25.33						7.00	4.00				

Период нормальной работы 719ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
 Время работы прибора после сброса 24265ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



И.А.А.СКИЕ ТЕПЛОТ... ТИ
 УЛ. ДОЛЫ А. 43 А
 ТЕЛ: 205-60-00
 20.10.16
 З.ДОКОНОВ П.И.
 П.И.