

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/06/16г.-22/07/16г.

Абонент: ЮТ ПЛЮС Договор N: 12405  
 Адрес: С. Батырева Т Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00176636 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0967 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/06/16	23.92	23.58	0.34	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
24/06/16	23.35	22.99	0.36	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
25/06/16	22.91	22.55	0.36	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
26/06/16	22.51	22.23	0.28	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
27/06/16	22.23	21.98	0.25	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
28/06/16	21.90	21.68	0.22	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
29/06/16	21.63	21.42	0.21	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
30/06/16	21.35	21.20	0.15	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
01/07/16	21.16	21.02	0.14	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
02/07/16	21.05	20.90	0.15	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
03/07/16	21.01	20.84	0.17	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
04/07/16	22.63	22.32	0.31	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
05/07/16	68.94	56.06	12.88	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
06/07/16	69.15	54.40	14.75	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
07/07/16	69.09	57.89	11.20	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
08/07/16	70.37	59.91	10.46	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
09/07/16	70.50	59.47	11.03	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
10/07/16	69.93	58.70	11.23	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
11/07/16	69.89	58.45	11.44	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
12 /16	67.96	57.16	10.80	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
13 /16	70.17	57.41	12.76	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
14/07/16	70.23	58.09	12.14	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
15/07/16	70.46	58.42	12.04	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
16/07/16	70.64	59.87	10.77	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
17/07/16	70.14	61.02	9.12	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
18/07/16	70.39	58.77	11.62	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
19/07/16	70.68	59.07	11.61	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
20/07/16	70.42	55.95	14.47	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
21/07/16	70.19	57.14	13.05	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
22/07/16	70.45	54.34	16.11	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
Итого:				----	----	----	----	----			----	0	720	*
Средние:	50.84	43.49	7.35						8.00	4.00				

Период нормальной работы 0ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 720ч  
 Время работы прибора после сброса 1746ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
 Южный эксплуатационный район  
 ул.Родина, 43 А Тел: 205-60-89

20 июля 2016  
 ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:  
 Мухаметдинов Р.Н.