

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/16г.-09/05/16г.

Абонент: УК УРАЛАНС
Адрес: С. Батырева 7 (м. Савва)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00176636 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0967 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/04/16	69.68	49.16	20.52	263.37	257.62	254.95	252.04	5.58	8.00	4.00	5.300	24	0	
24/04/16	69.38	48.93	20.45	253.93	248.45	245.85	243.05	5.40	8.00	4.00	5.095	24	0	
25/04/16	69.65	49.35	20.30	89.86	87.91	87.03	86.03	1.88	8.00	4.00	1.792	9	15	*
26/04/16	68.86	53.33	15.53	95.17	93.17	93.25	92.00	1.17	8.00	4.00	1.456	15	9	*
27/04/16	68.67	54.50	14.17	165.13	161.68	161.73	159.46	2.22	8.00	4.00	2.314	24	0	
28/04/16	69.80	52.26	17.54	138.37	135.37	134.80	133.04	2.33	8.00	4.00	2.392	24	0	
29/04/16	69.31	52.83	16.48	143.90	140.83	140.26	138.37	2.46	8.00	4.00	2.338	24	0	
30/04/16	68.93	53.40	15.53	152.97	149.70	149.09	147.06	2.64	8.00	4.00	2.341	24	0	
01/05/16	69.48	55.25	14.23	152.52	149.24	148.75	146.62	2.62	8.00	4.00	2.139	24	0	
02/05/16	70.55	54.01	16.54	123.22	120.49	120.14	118.48	2.01	8.00	4.00	2.004	24	0	
03/05/16	69.71	52.85	16.86	138.71	135.69	135.09	133.30	2.39	8.00	4.00	2.300	24	0	
04/05/16	69.20	54.53	14.67	150.25	147.05	146.48	144.42	2.63	8.00	4.00	2.172	24	0	
05/05/16	70.49	52.91	17.58	126.93	124.12	123.59	121.96	2.16	8.00	4.00	2.194	24	0	
06/05/16	69.90	53.39	16.51	134.31	131.38	130.86	129.09	2.29	8.00	4.00	2.180	24	0	
07/05/16	70.48	52.76	17.72	122.44	119.73	119.19	117.63	2.10	8.00	4.00	2.135	24	0	
08/05/16	70.16	53.22	16.94	126.01	123.26	122.80	121.15	2.11	8.00	4.00	2.101	24	0	
09/05/16	69.57	54.06	15.51	149.45	146.22	145.52	143.50	2.72	8.00	4.00	2.286	24	0	
Итого:				2526.54	2471.91	2459.38	2427.20	44.71			42.539	384	24	
Средние:	69.64	52.75	16.89						8.00	4.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/04/16 24:00	249738.95	242661.46	229234.13	226284.66	16376.80	6758.112	27710	3335
09/05/16 24:00	252265.49	245133.37	231693.51	228711.86	16421.51	6800.651	28094	3359
Итого:	2526.54	2471.91	2459.38	2427.20	44.71	42.539	384	24

Период нормальной работы 384ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 24ч
Время работы прибора после сброса 31463ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ СЕТИ
Южный эксплуатационный район
ул.Родионова 43А Тел.205-60-80

12 3 МАЯ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ: _____
Мухометдинов Р.В.