

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/04/16г.-27/04/16г.

Абонент: _____
 Адрес: СБ 21 #/дом.
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 288.00 м3/ч G под min= 2.88 м3/ч
 G обр max= 288.00 м3/ч G обр min= 2.88 м3/ч
 G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00213903 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9930 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/04/16	76.95	43.10	33.85	289.73	282.20	288.40	285.84	0.00	-3.64	7.00	4.00	9.562	24	0	*
02/04/16	77.46	42.50	34.96	290.74	283.07	289.01	286.52	0.00	-3.45	7.00	4.00	9.907	24	0	*
03/04/16	77.09	43.60	33.49	316.26	308.00	314.45	311.59	0.00	-3.59	7.00	4.00	10.326	24	0	*
04/04/16	76.88	43.43	33.45	302.07	294.21	300.38	297.70	0.00	-3.49	7.00	4.00	9.852	24	0	*
05/04/16	76.76	43.54	33.22	297.33	289.66	295.88	293.23	0.00	-3.57	7.00	4.00	9.632	24	0	*
06/04/16	75.71	44.32	31.39	311.06	303.18	310.03	307.12	0.00	-3.94	7.00	4.00	9.528	24	0	*
07/04/16	75.76	44.05	31.71	294.74	287.28	293.79	291.06	0.00	-3.78	7.00	4.00	9.119	24	0	*
08/04/16	75.26	44.79	30.47	276.15	269.25	275.65	273.00	0.00	-3.75	7.00	4.00	8.216	24	0	*
09/04/16	75.53	44.33	31.20	267.28	260.55	266.75	264.24	0.00	-3.69	7.00	4.00	8.137	24	0	*
10/04/16	73.73	47.37	26.36	302.51	295.22	303.07	299.86	0.00	-4.64	7.00	4.00	7.792	24	0	*
11/04/16	73.70	46.52	27.18	297.68	290.52	298.10	295.03	0.00	-4.51	7.00	4.00	7.911	24	0	*
12/04/16	73.73	47.06	26.67	224.47	219.05	224.39	222.03	0.00	-2.98	7.00	4.00	5.851	17	7	*
13/04/16	73.86	47.43	26.43	290.76	283.74	290.86	287.76	0.00	-4.02	7.00	4.00	7.508	24	0	*
14/04/16	71.58	52.76	18.82	385.62	376.83	387.52	382.44	0.00	-5.61	7.00	4.00	7.110	24	0	*
15/04/16	71.10	54.15	16.95	416.04	406.65	418.14	412.40	0.00	-5.75	7.00	4.00	6.914	24	0	*
16/04/16	71.08	54.39	16.69	422.88	413.35	425.19	419.28	0.00	-5.93	7.00	4.00	6.920	24	0	*
17/04/16	70.73	55.21	15.52	463.08	452.70	465.65	458.99	0.00	-6.29	7.00	4.00	7.049	24	0	*
18/04/16	70.81	55.67	15.14	464.33	453.92	466.83	460.05	0.00	-6.13	7.00	4.00	6.895	24	0	*
19/04/16	71.04	53.43	17.61	410.67	401.40	412.60	407.06	0.00	-5.66	7.00	4.00	7.089	24	0	*
20/04/16	70.88	55.09	15.79	430.33	420.68	432.66	426.51	0.00	-5.83	7.00	4.00	6.667	24	0	*
21/04/16	70.61	54.92	15.69	434.68	425.00	437.06	430.89	0.00	-5.89	7.00	4.00	6.691	24	0	*
22/04/16	69.76	58.80	10.96	633.47	619.68	638.26	628.04	0.00	-8.36	7.00	4.00	6.825	24	0	*
23/04/16	70.27	57.92	12.35	634.93	620.91	638.61	628.64	0.00	-7.73	7.00	4.00	7.701	24	0	*
24/04/16	69.97	59.02	10.95	709.96	694.41	714.43	702.90	0.00	-8.49	7.00	4.00	7.642	24	0	*
25/04/16	69.59	58.95	10.64	413.88	404.90	418.22	411.44	0.00	-6.54	7.00	4.00	4.327	24	0	*
26/04/16	69.74	58.56	11.18	264.87	259.10	270.72	266.39	0.00	-7.29	7.00	4.00	2.917	23	1	*
27/04/16	69.42	58.45	10.97	280.57	274.50	285.08	280.55	0.00	-6.05	7.00	4.00	3.033	24	0	*
Итого:				10126.09	9889.96	10161.73	10030.56	0.00	-140.60			201.121	640	8	*
Средние:	72.93	50.72	22.21							7.00	4.00				

Период нормальной работы 640ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 8ч
 Время работы прибора после сброса 13632ч

195,171

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____