

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/16г.-22/08/16г.

Абонент: Уют плюс
Адрес: С. Вадоева 21
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 288.00 м3/ч G под min= 2.88 м3/ч
G обр max= 288.00 м3/ч G обр min= 2.88 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00213903 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9930 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/07/16	70.61	52.57	18.04	116.09	113.50	115.28	113.79	0.00	-0.29	7.00	4.00	2.055	24	0	*
24/07/16	70.65	52.40	18.25	119.67	116.97	118.76	117.22	0.00	-0.25	7.00	4.00	2.139	24	0	*
25/07/16	69.96	54.50	15.46	140.67	137.61	139.89	137.93	0.00	-0.32	7.00	4.00	2.138	24	0	*
26/07/16	67.49	58.69	8.80	236.68	231.82	237.47	233.66	0.00	-1.84	7.00	4.00	2.059	24	0	*
27/07/16	69.37	54.60	14.77	140.89	137.83	139.40	137.47	0.00	0.36	7.00	4.00	2.044	24	0	*
28/07/16	70.26	53.28	16.98	126.14	123.36	124.54	122.87	0.00	0.49	7.00	4.00	2.105	24	0	*
29/07/16	70.39	52.70	17.69	116.78	114.17	115.00	113.50	0.00	0.67	7.00	4.00	2.027	24	0	*
30/07/16	70.16	53.54	16.62	117.07	114.51	115.76	114.21	0.00	0.30	7.00	4.00	1.907	24	0	*
31/07/16	69.01	54.57	14.44	141.56	138.54	140.59	138.61	0.00	-0.07	7.00	4.00	2.010	24	0	*
01/08/16	69.50	55.17	14.33	151.27	148.01	150.23	148.11	0.00	-0.10	7.00	4.00	2.130	24	0	*
02/08/16	70.69	53.12	17.57	114.22	111.66	113.25	111.76	0.00	-0.10	7.00	4.00	1.964	24	0	*
03/08/16	70.28	53.35	16.93	117.37	114.78	116.37	114.82	0.00	-0.04	7.00	4.00	1.949	24	0	*
04/08/16	69.82	54.25	15.57	125.27	122.53	124.23	122.52	0.00	0.01	7.00	4.00	1.912	24	0	*
05/08/16	70.03	54.51	15.52	124.94	122.22	123.95	122.19	0.00	0.03	7.00	4.00	1.904	24	0	*
06/08/16	71.01	52.40	18.61	106.56	104.14	105.53	104.17	0.00	-0.03	7.00	4.00	1.944	24	0	*
07/08/16	70.44	53.28	17.16	114.21	111.67	113.19	111.70	0.00	-0.03	7.00	4.00	1.921	24	0	*
08/08/16	70.60	53.50	17.10	114.81	112.25	113.68	112.18	0.00	0.07	7.00	4.00	1.924	24	0	*
09/08/16	70.93	52.53	18.40	104.55	102.22	103.46	102.11	0.00	0.11	7.00	4.00	1.888	24	0	*
10/08/16	70.73	53.57	17.16	113.08	110.57	112.01	110.52	0.00	0.05	7.00	4.00	1.906	24	0	*
11/08/16	70.49	53.17	17.32	117.36	114.75	116.30	114.76	0.00	-0.01	7.00	4.00	1.995	24	0	*
12/08/16	70.68	52.74	17.94	110.11	107.68	111.56	110.11	0.00	-2.43	7.00	4.00	1.935	24	0	*
13/08/16	70.65	52.94	17.71	105.34	102.97	107.72	106.31	0.00	-3.34	7.00	4.00	1.831	24	0	*
14/08/16	70.38	53.95	16.43	112.00	109.54	114.45	112.88	0.00	-3.34	7.00	4.00	1.807	24	0	*
15/08/16	71.53	52.23	19.30	95.54	93.37	97.50	96.23	0.00	-2.86	7.00	4.00	1.808	24	0	*
16/08/16	70.95	53.23	17.72	106.52	104.13	107.30	105.87	0.00	-1.74	7.00	4.00	1.849	24	0	*
17/08/16	70.52	54.13	16.39	121.36	118.64	121.07	119.41	0.00	-0.77	7.00	4.00	1.954	24	0	*
18/08/16	71.14	52.80	18.34	108.26	105.83	107.63	106.22	0.00	-0.39	7.00	4.00	1.945	24	0	*
19/08/16	71.22	52.52	18.70	106.59	104.17	105.88	104.49	0.00	-0.32	7.00	4.00	1.955	24	0	*
20/08/16	70.86	53.41	17.45	109.41	106.94	108.74	107.27	0.00	-0.33	7.00	4.00	1.873	24	0	*
21/08/16	70.74	53.31	17.43	113.18	110.66	112.41	110.88	0.00	-0.22	7.00	4.00	1.935	24	0	*
22/08/16	70.43	53.79	16.64	120.20	117.54	119.36	117.71	0.00	-0.17	7.00	4.00	1.963	24	0	*
Итого:				3767.70	3684.58	3752.51	3701.48	0.00	-16.90			160.776	744	0	*
Средние:	70.37	53.57	16.80							7.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16440ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
УЖИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИОНОВА, 43А Тел: 205-60-89

23 АВГ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ

Р-106

МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.