

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/04/16г.-22/05/16г.

Абонент: Убс мпс  
Адрес: С. Батомияз 21 (жилая)  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 288.00 м3/ч G под min= 2.88 м3/ч  
G обр max= 288.00 м3/ч G обр min= 2.88 м3/ч  
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00213903 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9930 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/04/16	70.27	57.92	12.35	634.93	620.91	638.61	628.64	0.00	-7.73	7.00	4.00	7.701	24	0	*
24/04/16	69.97	59.02	10.95	709.96	694.41	714.43	702.90	0.00	-8.49	7.00	4.00	7.642	24	0	*
25/04/16	69.59	58.95	10.64	413.88	404.90	418.22	411.44	0.00	-6.54	7.00	4.00	4.327	24	0	*
26/04/16	69.74	58.56	11.18	264.87	259.10	270.72	266.39	0.00	-7.29	7.00	4.00	2.917	23	1	*
27/04/16	69.42	58.45	10.97	280.57	274.50	285.08	280.55	0.00	-6.05	7.00	4.00	3.033	24	0	*
28/04/16	70.66	59.48	11.18	289.77	283.32	293.18	288.37	0.00	-5.05	7.00	4.00	3.191	24	0	*
29/04/16	70.08	59.49	10.59	285.91	279.64	289.21	284.47	0.00	-4.83	7.00	4.00	2.986	24	0	*
30/04/16	69.77	58.74	11.03	291.65	285.28	294.78	290.05	0.00	-4.77	7.00	4.00	3.166	24	0	*
01/05/16	70.42	61.67	8.75	329.01	321.70	332.46	326.63	0.00	-4.93	7.00	4.00	2.834	24	0	*
02/05/16	71.36	60.14	11.22	260.73	254.80	263.36	258.95	0.00	-4.15	7.00	4.00	2.877	24	0	*
03/05/16	70.48	59.30	11.18	301.58	294.87	304.31	299.33	0.00	-4.46	7.00	4.00	3.320	24	0	*
04/05/16	70.00	60.43	9.57	315.78	308.84	318.83	313.43	0.00	-4.59	7.00	4.00	2.978	24	0	*
05/05/16	71.30	61.30	10.00	322.81	315.51	325.54	319.88	0.00	-4.37	7.00	4.00	3.182	24	0	*
06/05/16	70.71	61.49	9.22	343.61	335.92	346.61	340.54	0.00	-4.62	7.00	4.00	3.123	24	0	*
07/05/16	71.34	61.85	9.49	321.12	313.83	323.65	317.94	0.00	-4.11	7.00	4.00	2.998	24	0	*
08/05/16	70.88	59.51	11.37	265.12	259.18	267.39	263.00	0.00	-3.82	7.00	4.00	2.964	24	0	*
09/05/16	70.37	60.25	10.12	332.14	324.77	334.64	328.99	0.00	-4.22	7.00	4.00	3.312	24	0	*
10/05/16	69.33	59.60	9.73	79.28	77.58	81.43	80.09	0.00	-2.51	7.00	4.00	0.716	24	0	*
11/05/16	28.00	22.97	5.03	0.00	0.00	6.25	6.25	0.00	-6.25	7.00	4.00	0.000	24	0	*
12/05/16	22.97	20.95	2.02	2.08	2.08	6.68	6.68	0.00	-4.60	7.00	4.00	0.000	24	0	*
13/05/16	21.34	18.46	2.88	5.05	5.05	7.01	7.01	0.00	-1.96	7.00	4.00	0.014	24	0	*
14/05/16	18.90	18.57	0.33	6.04	6.04	7.46	7.46	0.00	-1.42	7.00	4.00	0.010	24	0	*
15/05/16	18.51	18.62	-0.11	5.22	5.22	6.90	6.90	0.00	-1.68	7.00	4.00	0.000	24	0	*
16/05/16	59.08	46.80	12.28	89.09	87.59	90.08	89.11	0.00	-1.52	7.00	4.00	1.058	24	0	*
17/05/16	71.10	60.59	10.51	286.68	280.19	288.62	283.70	0.00	-3.51	7.00	4.00	2.977	24	0	*
18/05/16	70.33	58.57	11.76	252.02	246.44	252.77	248.70	0.00	-2.26	7.00	4.00	2.920	24	0	*
19/05/16	70.08	56.87	13.21	230.32	225.26	230.64	227.16	0.00	-1.90	7.00	4.00	2.998	24	0	*
20/05/16	70.24	56.10	14.14	204.51	200.00	204.73	201.72	0.00	-1.72	7.00	4.00	2.846	24	0	*
21/05/16	70.84	53.81	17.03	177.44	173.46	177.29	174.84	0.00	-1.38	7.00	4.00	2.969	24	0	*
22/05/16	70.55	52.41	18.14	172.10	168.27	171.97	169.74	0.00	-1.47	7.00	4.00	3.069	24	0	*
Итого:				7473.27	7308.66	7552.85	7430.86	0.00	-122.20			82.128	719	1	*
Средние:	61.92	52.03	9.89							7.00	4.00				

Период нормальной работы 719ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч  
Время работы прибора после сброса 14232ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



**КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**  
**Южный эксплуатационный район**  
УЛ.РОДИНА, 43 А Тел:205-60-89

23 МАЙ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Имя

**МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.**