

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/04/16г.-27/04/16г.

Абонент: С.Б.С. #1 Дом
 Адрес: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сеп. N 1
 Договорные расходы:
 М сеп. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
 G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00170265 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 фТ=0 ТЗ=0 КС=0x8225 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/04/16	76.62	44.46	32.16	223.49	217.71	215.04	213.02	4.69	7.00	4.00	7.008	24	0	
02/04/16	77.24	43.77	33.47	221.72	215.89	213.13	211.18	4.71	7.00	4.00	7.235	24	0	
03/04/16	76.85	43.30	33.55	233.92	227.83	224.77	222.74	5.09	7.00	4.00	7.651	24	0	
04/04/16	76.67	43.46	33.21	220.61	214.91	212.04	210.13	4.78	7.00	4.00	7.142	24	0	
05/04/16	76.56	43.71	32.85	221.26	215.57	212.71	210.76	4.81	7.00	4.00	7.091	24	0	
06/04/16	75.45	44.05	31.40	227.73	222.01	219.15	217.14	4.87	7.00	4.00	6.979	24	0	
07/04/16	75.52	43.32	32.20	209.99	204.68	201.97	200.19	4.49	7.00	4.00	6.598	24	0	
08/04/16	75.02	42.99	32.03	188.76	184.07	181.60	180.01	4.06	7.00	4.00	5.903	24	0	
09/04/16	75.26	42.37	32.89	181.03	176.50	174.01	172.54	3.96	7.00	4.00	5.814	24	0	
10/04/16	73.49	42.63	30.86	192.72	188.10	185.49	183.89	4.21	7.00	4.00	5.810	24	0	
11/04/16	73.47	43.66	29.81	200.92	196.12	193.49	191.73	4.39	7.00	4.00	5.852	24	0	
12/04/16	73.40	43.77	29.63	149.00	145.45	143.47	142.17	3.28	7.00	4.00	4.314	17	7	*
13/04/16	73.60	43.56	30.04	190.47	185.91	183.35	181.69	4.22	7.00	4.00	5.591	24	0	
14/04/16	71.62	44.74	26.88	198.37	193.83	191.43	189.59	4.24	7.00	4.00	5.218	24	0	
15/04/16	70.90	45.52	25.38	206.97	202.34	199.95	197.98	4.36	7.00	4.00	5.140	24	0	
16/04/16	70.89	45.58	25.31	205.33	200.72	198.36	196.40	4.32	7.00	4.00	5.091	24	0	
17/04/16	70.50	46.04	24.46	217.55	212.72	210.29	208.18	4.54	7.00	4.00	5.209	24	0	
18/04/16	70.51	45.43	25.08	217.25	212.42	209.85	207.80	4.62	7.00	4.00	5.335	24	0	
19/04/16	70.82	45.72	25.10	213.86	209.08	206.57	204.55	4.53	7.00	4.00	5.255	24	0	
20/04/16	70.61	45.53	25.08	202.57	198.06	195.69	193.75	4.31	7.00	4.00	4.973	24	0	
21/04/16	70.37	46.21	24.16	217.07	212.24	209.84	207.73	4.51	7.00	4.00	5.137	24	0	
22/04/16	69.48	47.09	22.39	239.23	234.04	231.64	229.21	4.83	7.00	4.00	5.252	24	0	
23/04/16	69.97	46.59	23.38	250.64	245.18	242.54	240.04	5.14	7.00	4.00	5.741	24	0	
24/04/16	69.69	46.00	23.69	249.93	244.49	241.85	239.45	5.04	7.00	4.00	5.802	24	0	
25/04/16	68.94	45.19	23.75	136.68	133.75	132.94	131.65	2.10	7.00	4.00	3.179	20	4	*
26/04/16	69.25	50.09	19.16	121.45	118.87	119.73	118.31	0.56	7.00	4.00	2.285	24	0	
27/04/16	69.00	50.65	18.35	132.51	129.67	130.44	128.82	0.85	7.00	4.00	2.389	24	0	
Итого:				5471.03	5342.16	5281.34	5230.65	111.51			148.994	637	11	
Средние:	72.66	45.02	27.64						7.00	4.00				

Период нормальной работы 637ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 11ч
 Время работы прибора после сброса 32661ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

144,32 + 6,10%
6,89%