

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/16г.-22/07/16г.

Абонент: ЮТ Плюс
Адрес: С. Батсёда 5
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00170265 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8225 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/06/16	27.43	24.20	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	15	9	*
24/06/16	24.22	22.31	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
25/06/16	23.35	21.98	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
26/06/16	22.79	21.81	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
27/06/16	22.37	21.60	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
28/06/16	22.00	21.39	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
29/06/16	21.60	21.15	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
30/06/16	21.25	20.90	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
01/07/16	20.99	20.65	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
02/07/16	20.80	20.45	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
03/07/16	20.72	20.37	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
04/07/16	41.89	34.23	7.66	14.47	14.34	14.55	14.47	-0.13	7.00	4.00	0.109	24	0	*
05/07/16	69.62	56.65	12.97	134.64	131.72	133.82	131.83	-0.11	7.00	4.00	1.717	24	0	
06/07/16	69.95	56.77	13.18	130.50	127.62	129.50	127.58	0.04	7.00	4.00	1.689	24	0	
07/07/16	69.32	56.37	12.95	127.60	124.88	126.63	124.75	0.13	7.00	4.00	1.624	24	0	
08/07/16	70.57	56.77	13.80	121.34	118.65	120.34	118.55	0.10	7.00	4.00	1.644	24	0	
09/07/16	70.69	56.39	14.30	120.82	118.14	119.93	118.15	-0.01	7.00	4.00	1.698	24	0	
10/07/16	70.14	56.17	13.97	121.78	119.10	120.97	119.19	-0.09	7.00	4.00	1.671	24	0	
11/07/16	70.11	56.08	14.03	123.32	120.62	122.59	120.81	-0.19	7.00	4.00	1.700	24	0	
12/07/16	69.59	56.18	13.41	123.51	120.82	122.74	120.93	-0.11	7.00	4.00	1.629	24	0	
13/07/16	70.33	56.67	13.66	129.39	126.53	128.64	126.72	-0.19	7.00	4.00	1.735	24	0	
14/07/16	70.37	56.95	13.42	125.79	123.04	125.16	123.27	-0.23	7.00	4.00	1.658	24	0	
15/07/16	70.57	56.85	13.72	119.09	116.44	118.04	116.25	0.19	7.00	4.00	1.604	24	0	
16/07/16	70.69	56.73	13.96	110.83	108.37	108.82	107.19	1.18	7.00	4.00	1.519	24	0	
17/07/16	70.24	56.91	13.33	123.80	121.07	121.48	119.65	1.42	7.00	4.00	1.620	24	0	
18/07/16	70.53	56.74	13.79	122.40	119.70	120.19	118.38	1.32	7.00	4.00	1.655	24	0	
19/07/16	70.80	56.54	14.26	117.99	115.35	116.07	114.35	1.00	7.00	4.00	1.652	24	0	
20/07/16	70.59	57.03	13.56	119.28	116.62	117.76	115.97	0.65	7.00	4.00	1.588	24	0	
21/07/16	70.35	56.99	13.36	123.23	120.48	121.89	120.04	0.44	7.00	4.00	1.615	24	0	
22/07/16	70.62	56.46	14.16	115.21	112.62	113.98	112.29	0.33	7.00	4.00	1.600	24	0	
Итого:				2224.99	2176.11	2203.10	2170.37	5.74			29.727	711	9	
Средние:	51.82	43.01	8.81						7.00	4.00				

Период нормальной работы 711ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 9ч
Время работы прибора после сброса 1743ч



Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИНА 43А Тел: 205-60-89
20 Июл 2016
Ведомость получил:
Мухаметдинов Р.Н.