

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/09/16г.-22/10/16г.

Абонент: Уют плюс Договор N: 12405  
 Адрес: С/Базовая 5 (школе) Тип расходомера:  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00170265 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8225 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/09/16	156.90	141.51	15.39	321.58	316.76	315.51	312.92	3.84	7.00	4.00	4.884	24	0	
24/09/16	169.06	146.43	22.63	243.37	238.16	236.31	233.88	4.28	7.00	4.00	5.403	24	0	
25/09/16	171.62	143.71	27.91	193.64	189.20	186.36	184.70	4.50	7.00	4.00	5.287	24	0	
26/09/16	171.39	144.55	26.84	185.76	181.54	178.36	176.68	4.86	7.00	4.00	4.877	24	0	
27/09/16	170.24	145.81	24.43	206.32	201.75	198.17	196.19	5.56	7.00	4.00	4.937	24	0	
28/09/16	170.73	145.32	25.41	205.05	200.46	196.84	194.92	5.54	7.00	4.00	5.101	24	0	
29/09/16	169.65	146.12	23.53	216.59	211.87	208.96	206.84	5.03	7.00	4.00	4.994	24	0	
30/09/16	169.17	146.86	22.31	224.83	220.03	217.74	215.49	4.54	7.00	4.00	4.917	24	0	
01/10/16	168.79	147.13	21.66	234.24	229.25	226.08	223.70	5.55	7.00	4.00	4.973	24	0	
02/10/16	169.27	146.13	23.14	223.78	218.97	216.32	214.14	4.83	7.00	4.00	5.074	24	0	
03/10/16	168.89	146.98	21.91	219.82	215.14	212.43	210.19	4.95	7.00	4.00	4.720	24	0	
04/10/16	170.70	145.22	25.48	189.42	185.20	182.37	180.62	4.58	7.00	4.00	4.723	24	0	
05/10/16	170.51	145.16	25.35	180.90	176.88	174.55	172.86	4.02	7.00	4.00	4.490	24	0	
06/10/16	170.78	144.07	26.71	192.15	187.85	185.79	184.06	3.79	7.00	4.00	5.026	24	0	
07/10/16	171.79	144.63	27.16	200.91	196.29	194.71	192.85	3.44	7.00	4.00	5.339	24	0	
08/10/16	172.89	143.32	29.57	189.44	184.98	183.70	182.02	2.96	7.00	4.00	5.476	24	0	
09/10/16	172.81	144.08	28.73	228.83	223.44	222.15	220.10	3.34	7.00	4.00	6.426	24	0	
10/10/16	172.83	145.14	27.69	241.04	235.36	234.18	231.89	3.47	7.00	4.00	6.526	24	0	
11/10/16	172.86	145.10	27.76	239.41	233.76	232.63	230.39	3.37	7.00	4.00	6.499	24	0	
12/10/16	173.03	144.89	28.14	243.06	237.32	236.12	233.86	3.46	7.00	4.00	6.690	24	0	
13/10/16	173.45	144.49	28.96	237.34	231.67	230.47	228.30	3.37	7.00	4.00	6.719	24	0	
14/10/16	174.59	144.35	30.24	218.00	212.66	211.50	209.51	3.15	7.00	4.00	6.440	24	0	
15/10/16	174.35	143.66	30.69	221.38	215.95	214.77	212.83	3.12	7.00	4.00	6.635	24	0	
16/10/16	174.58	143.68	30.90	235.01	229.19	227.95	225.87	3.32	7.00	4.00	7.091	24	0	
17/10/16	174.58	144.89	29.69	247.03	240.93	239.72	237.43	3.50	7.00	4.00	7.161	24	0	
18/10/16	173.56	145.03	28.53	180.20	175.86	175.08	173.39	2.47	7.00	4.00	5.024	24	0	*
19/10/16	174.22	143.91	30.31	219.49	214.15	213.21	211.24	2.91	7.00	4.00	6.499	24	0	
20/10/16	174.42	143.90	30.52	219.67	214.27	212.69	210.73	3.54	7.00	4.00	6.548	24	0	
21/10/16	174.40	144.51	29.89	227.83	222.27	220.45	218.35	3.92	7.00	4.00	6.654	24	0	
22/10/16	174.96	144.39	30.57	239.79	233.84	232.01	229.83	4.01	7.00	4.00	7.156	24	0	
Итого:				6625.88	6475.00	6417.13	6355.78	119.22			172.289	720	0	
Средние:	171.57	144.83	26.74						7.00	4.00				

Период нормальной работы 720ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 3974ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ТАТРАСТАН ТӨРӨК ХУДАЙ ОЖИШТИРУУ БИРЛЭШМЭ  
 УЛ.ГОДИ А, 43 А ТЭЛ: 205-60-80

2016.10.23  
 В.домост.получил  
 Мухамедов Р.Н.