

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/07/16г.-22/08/16г.

Абонент: Уют Плюс

Договор N: 12405

Адрес: С.Батырба 5

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00170265 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8225 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/07/16	70.49	56.70	13.79	114.25	111.71	113.08	111.38	0.33	7.00	4.00	1.547	24	0	
24/07/16	70.53	56.49	14.04	114.56	112.04	113.28	111.59	0.45	7.00	4.00	1.578	24	0	
25/07/16	69.86	55.99	13.87	115.00	112.50	113.81	112.17	0.33	7.00	4.00	1.567	24	0	
26/07/16	67.52	56.84	10.68	147.71	144.62	146.86	144.67	-0.05	7.00	4.00	1.549	24	0	
27/07/16	69.24	57.15	12.09	131.16	128.31	130.32	128.32	-0.01	7.00	4.00	1.560	24	0	
28/07/16	70.16	57.24	12.92	122.66	119.97	121.43	119.58	0.39	7.00	4.00	1.557	24	0	
29/07/16	70.24	56.31	13.93	113.50	111.00	110.71	109.06	1.94	7.00	4.00	1.551	24	0	
30/07/16	70.02	56.89	13.13	118.69	116.09	115.93	114.20	1.89	7.00	4.00	1.531	24	0	
31/07/16	68.65	52.01	16.64	84.42	82.62	82.10	81.05	1.57	7.00	4.00	1.377	24	0	
01/08/16	69.17	53.90	15.27	96.31	94.24	94.05	92.74	1.50	7.00	4.00	1.444	24	0	
02/08/16	70.46	56.31	14.15	106.54	104.18	104.61	103.08	1.10	7.00	4.00	1.479	24	0	
03/08/16	70.01	55.13	14.88	99.15	96.96	97.71	96.32	0.64	7.00	4.00	1.447	24	0	
04/08/16	69.55	56.11	13.44	107.78	105.47	106.54	104.99	0.48	7.00	4.00	1.421	24	0	
05/08/16	69.73	56.35	13.38	105.17	102.90	104.08	102.54	0.36	7.00	4.00	1.380	24	0	
06/08/16	70.77	57.13	13.64	105.57	103.23	104.43	102.84	0.39	7.00	4.00	1.416	24	0	
07/08/16	70.18	56.19	13.99	104.41	102.10	103.22	101.70	0.40	7.00	4.00	1.433	24	0	
08/08/16	70.47	57.11	13.36	116.35	113.79	115.05	113.31	0.48	7.00	4.00	1.526	24	0	
09/08/16	70.85	57.71	13.14	115.41	112.81	114.11	112.32	0.49	7.00	4.00	1.488	24	0	
10/08/16	70.61	57.87	12.74	118.61	115.96	117.37	115.55	0.41	7.00	4.00	1.485	24	0	
11/08/16	70.33	57.82	12.51	125.45	122.67	124.10	122.16	0.51	7.00	4.00	1.539	24	0	
12/08/16	70.56	57.64	12.92	121.46	118.75	120.12	118.25	0.50	7.00	4.00	1.541	24	0	
13/08/16	70.56	57.75	12.81	120.16	117.47	118.87	117.01	0.46	7.00	4.00	1.510	24	0	
14/08/16	70.29	57.85	12.44	123.71	120.98	122.38	120.48	0.50	7.00	4.00	1.509	24	0	
15/08/16	71.41	57.58	13.83	108.62	106.18	107.22	105.58	0.60	7.00	4.00	1.472	24	0	
16/08/16	70.82	58.08	12.74	118.71	116.08	117.24	115.40	0.68	7.00	4.00	1.483	24	0	
17/08/16	70.43	58.72	11.71	132.18	129.24	130.64	128.52	0.72	7.00	4.00	1.522	24	0	
18/08/16	71.04	58.04	13.00	118.06	115.39	116.53	114.71	0.68	7.00	4.00	1.506	24	0	
19/08/16	71.11	57.65	13.46	110.11	107.62	108.65	106.97	0.65	7.00	4.00	1.455	24	0	
20/08/16	70.74	57.88	12.86	119.98	117.30	118.51	116.64	0.66	7.00	4.00	1.514	24	0	
21/08/16	70.61	57.97	12.64	119.51	116.85	118.04	116.18	0.67	7.00	4.00	1.484	24	0	
22/08/16	70.33	59.65	10.68	131.45	128.55	130.01	127.86	0.69	7.00	4.00	1.382	24	0	
Итого:				3586.65	3507.58	3541.00	3487.17	20.41			46.253	744	0	
Средние:	70.22	56.97	13.25						7.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 2486ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПТИ  
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
УЛ. РОДИНА, 43 А  
ТЕЛ 205-60-89  
23 АВГ 2016  
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ  
Муштафтин Р.Н.