

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/05/16г.-22/06/16г.

Абонент: Уют Плюс  
Адрес: С. Батуевыя 5  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч  
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00170265 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8225 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/05/16	69.79	52.03	17.76	123.02	120.33	120.65	119.09	1.24	7.00	4.00	2.149	24	0	
24/05/16	70.42	52.47	17.95	119.29	116.65	116.56	115.05	1.60	7.00	4.00	2.101	24	0	
25/05/16	70.58	51.92	18.66	112.65	110.11	109.96	108.55	1.56	7.00	4.00	2.062	24	0	
26/05/16	70.10	51.09	19.01	107.63	105.24	104.98	103.69	1.55	7.00	4.00	2.008	24	0	
27/05/16	69.51	50.20	19.31	96.84	94.74	94.38	93.24	1.50	7.00	4.00	1.835	24	0	
28/05/16	70.15	53.57	16.58	119.87	117.24	117.41	115.82	1.42	7.00	4.00	1.951	24	0	
29/05/16	69.31	53.94	15.37	131.63	128.78	129.10	127.33	1.45	7.00	4.00	1.987	24	0	
30/05/16	69.87	54.30	15.57	128.12	125.30	125.74	124.01	1.29	7.00	4.00	1.959	24	0	
31/05/16	70.18	55.43	14.75	131.79	128.89	129.57	127.72	1.17	7.00	4.00	1.910	24	0	
01/06/16	70.29	55.38	14.91	135.10	132.13	133.10	131.20	0.93	7.00	4.00	1.976	24	0	
02/06/16	70.39	55.60	14.79	134.51	131.55	132.77	130.83	0.72	7.00	4.00	1.954	24	0	
03/06/16	70.46	55.04	15.42	125.80	123.02	124.27	122.51	0.51	7.00	4.00	1.903	24	0	
04/06/16	70.05	56.17	13.88	138.30	135.28	136.95	134.92	0.36	7.00	4.00	1.883	24	0	
05/06/16	69.57	54.10	15.47	128.37	125.60	127.02	125.27	0.33	7.00	4.00	1.950	24	0	
06/06/16	69.70	55.03	14.67	133.30	130.39	131.98	130.12	0.27	7.00	4.00	1.922	24	0	
07/06/16	70.49	54.95	15.54	124.98	122.19	123.63	121.88	0.31	7.00	4.00	1.905	24	0	
08/06/16	70.57	54.94	15.63	132.49	129.55	131.10	129.23	0.32	7.00	4.00	2.032	24	0	
09/06/16	70.44	54.82	15.62	128.62	125.78	127.28	125.48	0.30	7.00	4.00	1.972	24	0	
10/06/16	70.99	55.82	15.17	130.62	127.68	129.29	127.40	0.28	7.00	4.00	1.943	24	0	
11/06/16	70.35	55.49	14.86	128.13	125.30	126.81	125.00	0.30	7.00	4.00	1.866	24	0	
12/06/16	70.45	55.91	14.54	128.48	125.65	127.20	125.35	0.30	7.00	4.00	1.831	24	0	
13/06/16	70.65	54.88	15.77	128.61	125.75	127.16	125.37	0.38	7.00	4.00	1.991	24	0	
14/06/16	70.30	55.69	14.61	137.53	134.47	136.19	134.20	0.27	7.00	4.00	1.972	24	0	
15/06/16	70.24	55.69	14.55	130.02	127.16	128.64	126.78	0.38	7.00	4.00	1.858	24	0	
16/06/16	70.62	55.76	14.86	128.79	125.92	127.43	125.57	0.35	7.00	4.00	1.881	24	0	
17/06/16	70.08	56.35	13.73	131.04	128.16	129.75	127.82	0.34	7.00	4.00	1.767	24	0	
18/06/16	70.59	56.74	13.85	127.86	125.02	126.54	124.65	0.37	7.00	4.00	1.736	24	0	
19/06/16	70.51	55.76	14.75	122.84	120.12	121.45	119.70	0.42	7.00	4.00	1.780	24	0	
20/06/16	70.17	55.83	14.34	133.64	130.70	132.16	130.21	0.49	7.00	4.00	1.882	24	0	
21/06/16	70.62	57.66	12.96	36.63	35.82	36.21	35.65	0.17	7.00	4.00	0.466	8	16	*
22/06/16	32.88	27.25	5.63	----	----	----	----	----	7.00	4.00	----	0	24	*
Итого:				3716.50	3634.52	3665.28	3613.64	20.88			156.432	704	40	*
Средние:	69.04	53.86	15.18						7.00	4.00				

Период нормальной работы 704ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 40ч  
Время работы прибора после сброса 1023ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
УЛ.РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 ИЮН 2016  
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ  
Мухаметдинов Р.Н.