

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/16г.-22/09/16г.

Абонент: Уют плюс
Адрес: С.Ватаеве 5 (жилое)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходи:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00170265 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8225 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/08/16	71.21	52.79	18.42	80.83	79.00	79.50	78.46	0.54	7.00	4.00	1.458	24	0	
24/08/16	70.55	53.04	17.51	84.17	82.32	82.85	81.76	0.56	7.00	4.00	1.446	24	0	
25/08/16	71.18	52.98	18.20	85.02	83.08	83.64	82.56	0.52	7.00	4.00	1.515	24	0	
26/08/16	70.43	53.50	16.93	85.83	83.93	84.50	83.38	0.55	7.00	4.00	1.424	24	0	
27/08/16	70.75	53.52	17.23	85.49	83.59	84.17	83.02	0.57	7.00	4.00	1.447	24	0	
28/08/16	70.12	53.25	16.87	97.00	94.87	95.64	94.37	0.50	7.00	4.00	1.605	24	0	
29/08/16	70.37	53.57	16.80	94.76	92.68	93.37	92.12	0.56	7.00	4.00	1.560	24	0	
30/08/16	70.19	53.26	16.93	100.90	98.67	99.49	98.15	0.52	7.00	4.00	1.675	24	0	
31/08/16	70.47	53.17	17.30	101.47	99.20	100.00	98.67	0.53	7.00	4.00	1.722	24	0	
01/09/16	70.58	52.80	17.78	102.25	99.98	100.76	99.47	0.51	7.00	4.00	1.782	24	0	
02/09/16	70.62	53.21	17.41	103.24	100.93	101.72	100.37	0.56	7.00	4.00	1.763	24	0	
03/09/16	71.09	52.81	18.28	101.20	98.90	99.65	98.35	0.55	7.00	4.00	1.813	24	0	
04/09/16	70.17	50.81	19.36	98.96	96.79	97.49	96.29	0.50	7.00	4.00	1.879	24	0	
05/09/16	70.06	48.17	8.89	16.32	16.08	16.16	15.98	0.10	7.00	4.00	0.144	24	0	*
06/09/16	28.54	25.40	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
07/09/16	26.45	24.41	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
08/09/16	25.17	23.75	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
09/09/16	65.50	49.22	16.28	70.29	68.90	69.57	68.75	0.15	7.00	4.00	1.121	24	0	*
10/09/16	69.75	52.66	17.09	118.84	116.27	117.17	115.64	0.63	7.00	4.00	1.994	24	0	
11/09/16	70.44	52.96	17.48	111.47	108.99	109.67	108.23	0.76	7.00	4.00	1.909	24	0	
12/09/16	70.64	53.46	17.18	118.29	115.66	116.38	114.82	0.84	7.00	4.00	1.996	24	0	
13/09/16	70.14	52.35	17.79	107.93	105.56	106.00	104.63	0.93	7.00	4.00	1.884	24	0	
14/09/16	69.40	52.61	16.79	121.92	119.29	119.74	118.18	1.11	7.00	4.00	2.009	24	0	
15/09/16	69.85	51.55	18.30	110.18	107.78	108.13	106.80	0.98	7.00	4.00	1.980	24	0	
16/09/16	70.39	52.86	17.53	112.64	110.13	110.49	109.04	1.09	7.00	4.00	1.939	24	0	
17/09/16	69.26	50.55	18.71	108.64	106.31	106.44	105.13	1.18	7.00	4.00	1.996	24	0	
18/09/16	69.41	49.51	19.90	107.65	105.34	105.35	104.12	1.22	7.00	4.00	2.103	24	0	
19/09/16	69.80	51.15	18.65	108.29	105.93	105.99	104.67	1.26	7.00	4.00	1.984	24	0	
20/09/16	70.65	49.92	20.73	87.36	85.38	85.31	84.30	1.08	7.00	4.00	1.778	24	0	
21/09/16	69.44	42.98	26.46	63.42	62.03	61.64	61.09	0.94	7.00	4.00	1.643	24	0	
22/09/16	69.28	32.74	36.54	69.54	68.05	66.92	66.55	1.50	7.00	4.00	2.493	24	0	
Итого:				2653.90	2595.64	2607.74	2574.90	20.74			48.062	744	0	
Средние:	65.45	48.55	16.90						7.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3230ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОТЫ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 СЕН 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Подпись

МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.